湖北省档案馆

3 P發 21

湖北省政府稿紙

廳長 十九 廳長

主席 十六 十六

秘書長 十七

科技股技科辦

會計處 建環

吳立言

來文字第 37632 號

事由

擬呈特准武昌市汉水污染防治领导小组办公室编制水污染防治规划经费由

擬辦

武昌市汉水污染防治领导小组办公室编制水污染防治规划经费由财政厅核拨

附件 預算書二份

預算書 會准

會辦 十六 十六

核稿 十六

決行 十七

發文 六、廿 字第 3763 號

4720

指令省建四字第

二十六年九月九日社字第一七一八號呈由

呈暨預算書圖均悉，按称武昌水電股改善華西三司承辦該股電部各項工程不無需任費，准向省銀行垂支二萬元之六角，即以該股添置錫炉預算等書令發財政廳查照外，仰即

知。圖存。

此令。

主席

26 2-1

附件

主席 何

案拟武昌市改变市属「案事业费为行政费一律实行包干办法」

财政厅

建设厅

公安厅

文教厅

卫生厅

交通厅

农林厅

商业厅

工业厅

劳动厅

水电厅

计呈武昌市改变市属「案事业费为行政费一律实行包干办法」草案代电一件云云理合检同原预算图样备文呈请

鉴核示遵。」

当情，计呈武昌市改变市属「案事业费为行政费一律实行包干办法」草案代电一件云云理合检同原预算图样备文呈请鉴核示遵。」

1-1-16

湖北省档案馆

湖北省档案馆

东路临时经费支付预算书二份核定起水机房圆一张核此应准如数照拨并函饬该厅遵照办理外合行检发原预算书二份令仰该厅遵照办理为要此令。

附发原预算书二份

主席 [illegible]

○○

27

湖北省政府財政廳

此案原係
貴廳主管會簽事
件「如擬」相應簽請
主稿核飭會簽為荷此致
建設廳

財政廳 十二年

湖北省档案馆

124

28

湖北省政府建設財政廳簽呈稿

案由：據武昌市政處呈送武昌水電廠改善華西公司經辦電部工程臨時費預算書及圖并呈明關支科目可否准予照辦簽請核示由

說明：查前據武昌市政處先後代電、據水電廠呈於華西公司代辦之二千三百瓩電機損壞後救濟辦法及承辦變壓器、代修鍋爐、均未改善各情，經飭設法救濟，迅擬概算呈核去後，茲據呈賫改善工程書及擴充起水機房圖等情，業由本廳派員及擴充起水機房圖等情，業由本廳派員前往查明，據復「實屬正黃祝民前往查明，據復「實屬欠妥之處一為起水設備、疑結器馬達、確有缺點，似宜改善，至鍋爐缺點存廢與否，應俟改善後，再行查核，據該廠負責人稱，」等語，並查二所呈預算書計列支二

十二年九月廿九日 收到

萬六千七百四十六元六角，原呈拟請「向省銀行透支三萬元，其作六千
修之印以資應添置鍋爐預算第作移用，」可否准予照辦之處？
理合簽請
主席核示

財建廳設廳代章

簽呈

九廿六

十六

湖北省政府财政廳

湖北省档案馆

案據廳呈簽以據武昌市政處呈送武昌水電廠改善華西三支路新電動工程臨時費預算書祈等核等情查華西三支路新電動工程不列為急需似應暫緩辦理惟經費一節應請核復等因查原書列支二萬八千七百四十六元六角原呈抄請向省銀行透支二萬元其餘先即以該廠添置鍋爐預算節餘移用等情可否准如所擬辦理之處簽請

鑒核示遵

第三科簽呈

九月三日

會簽主席

核示

查華西公司承辦武昌水電廠電部工程不妥點前
經指令飭由該廠負責救濟抄吳概算並核在案
現由本廳技正前往查明自應准如所擬辦理惟
經費一節按稱擬向省銀行墊支二萬元其餘八
千餘元即以該廠添置鍋爐預算節餘移用等
情是否可行檢同原預算書圖簽請

31

湖北省政府建設廳

貴廳核復憑函為荷

此致

財政廳

建設廳 九、廿三、

湖北省档案馆

經已赴武昌的電廠實地查核並面詢該廠人
員名情(一)容歷點(二)起的機備(三)發結為禹達
確有缺點似應沒善改行鍋爐一項因缺點程度
廣未能查核惟據該廠負責人鐘與義君稱其
欠妥之處一俟所生似亦應容許沒善改行之處仍
核辦

湖北省檔案館

此件抄請俯予
黃技正赴廠查明核簽後再簽送
財政廳核議

請
黃技正核簽

九、十一

湖北省档案馆

(提案另發)

函

武昌市政府呈

事由	擬辦	批示	備考
為據武昌水電廠呈送改善華西公司經費支付預算書圖請轉呈核示等情檢同原書圖呈請鑒核示遵由 附預算書二份圖樣一張			

水電建設第四科

湖北省档案馆

收文字第 63526 號

省建字第 37632

案奉
鈞府七月三十一日省建二字第三四八二號指令本處代電一件，為據水電廠報告華西公司代辦之二千三百瓦電機損壞後救濟辦法轉請察核一案，飭從速設法救濟，即由該廠負責自行辦理，迅擬概算呈核，又奉
鈞府八月七日省建四字第三四五五號指令本處呈一件，為據水電廠簽以華西公司承辦變壓器及代修鍋爐均未改善，應如何辦理，轉請核示一案，飭詳細申敘，擬具修理預算呈候察奪各等因；奉此，遵經先後轉飭水電廠遵辦去後，茲據該廠簽稱：

查華西公司經辦本廠電部工程，辦理不善，應行補救者計有（一）變壓器（二）起水設備（三）鍋爐（四）凝結器馬達等四項，關于（一）變壓

35

器一項，查普通高壓線圈絕緣電阻須在一百兆歐以上，低壓線圈絕緣電阻不能在二兆歐以下，而該公司所設變壓器之高壓線圈絕緣電阻，經本廠派員測驗，最高者不過二十兆歐，最低者僅一·五兆歐，低壓線圈絕緣電阻，幾于不能應用，曾經列表簽報鈞處轉奉

省政府省建二字第三零八一號指令在案，現經復行測驗，竟有低至〇·二兆歐者，故於七月內竟燒壞四俱，八月內竟燒壞六俱之多，內有已前後燒壞兩次．澈底修理方法，須將變壓器內線圈更換，濾除冷却油中水份，並改良其通氣設備，不使外界水份侵入，庶可保證使用，前以情形急迫，經具摺呈奉

省政府主席黃批准由廠先行招商辦理，旋因招商比價結果，武漢方面無可靠廠家承辦，又因時局關係，不能運滬修改，乃決定購料自修，現正積極辦理，并提經八月十九日第三十二次購委會會議追認紀錄另案呈報在卷。（二）起水設備一項，因該公司所辦原係舊貨，裝置亦有欠妥之點，時感起水不靈，前曾因此停電一次，因無備機，不能騰出修理，若不妥籌救濟辦法，隨時有因此停電熄燈之虞。除其中修理機房鐵架部份最為緊急已先行辦理行即竣工另補預算呈核外，擬購置水頭三十公尺每小時出水量四百六十公噸之直接離心式抽水機一部，另造寬大機房裝置應用，並該公司原裝之舊機兩部則擬加以修理，一併移裝於該機房內作為備機，又現有起水機房

斜軌道頂端距離堤岸尚有十呎，近因長江水位甚高，機房已升至斜軌道頂端，無可再升，如水位更高，機房即將被淹，不能起水發電，故決定將斜軌道向上展長十一呎，以便水漲時提高機房，照常起水發電，又現在裝置機房內部拉繫機房之捲繩搖車及鋼絲繩，均係本廠原有舊貨，車已銹壞，繩亦銹蝕不堪久用，擬購換新繩，并將給水所舊起水房之捲繩絞車一部拆移修配換用，以利起水，而節經費，此項斜軌道及鋼繩絞車工程，現已着手辦理。(三)鍋爐一項，該公司修理本廠第二、第三號鍋爐，僅燃燒室內使用劣等火磚，其餘部份概用普通紅磚，以致拱牆火磚不能抗耐高熱，時有脫落，勢將崩塌，未敢因循已先行購備磚料，着手修理，又第二號鍋爐自動上煤機之煤棟，原

係用軸承活轉方式，運轉極靈，所耗動力亦少，而
為拖動式，磨擦甚大，以致原有動力不敷應用，
又鍋爐例應每年洗滌兩次，本廠現共有新舊鍋
舊鍋爐已有三年未曾修洗，其餘三部亦均續用
現在用電負荷最輕之際，停用一部，輪流洗滌水管積垢，藉以提
高鍋爐效率。（四）凝結器馬達一項，該公司所裝之二千三百瓩電機
之凝結器馬達，因絕緣不良，曾先後損壞兩次，影響發電，隨時堪
虞，茲擬添置六十瓩三相五十週波三百八十伏之凝結器馬達一部，作
為備機，以上四項，共計約需經費弍萬捌千柒百肆拾陸元陸角，惟此
款數額較鉅，經常費內無由開支，預備費項下亦以每月償還農省兩


37

行本金壹萬元實無從籌措，擬懇轉請
省政府轉飭省銀行透支二萬元，其餘八千餘元以本廠添置鍋爐預
算之節餘移用，是否有當，理合造具支付預算書連同擴充起水機
房圖樣簽請鑒核轉呈核示。
L
等情，計呈預算書三份，圖樣二張，據此，查救濟華西伐辦各項工程確屬切
鑒核示遵！
備文呈請
謹呈
湖北省政府主席黃

計呈武昌水電廠改善華西公司經辦電部工程不妥各點臨時經費支付預算書二份擴充起水機房圖一張

武昌市政處處長楊錦昱


湖北省档案馆




湖北省档案馆


武昌水電廠發電所擴充起水機房畫

斷面甲.甲.




斷面乙.乙.





平面



比例尺 1:20

