

7 114

湖北省政府

提

登

建

陳彭潤

5

民國十七年
4月16日
到秘書室

文事由

建字第

50584號

別文

抄令

機送達

街成德部
漢市政府

附

按漢市府呈
轉既濟水電公司
實行下半年停電
及省煤情形一案
仰查
恢復全府供電
及煤炭來源情形
呈報察核
由

秘書長

秘書

四十六

主席

廳長

後

秘書科技股科技辦

事

員員士長正長書

石光茂

四十五

七廿

省建三字第50584號
檔案字第
號

年
2月2日
時封發

月
2月19日
時用印

四月十八日
時繕寫

四月十五日
時送核

四月十四日
時擬稿

月日
時到廳

代電 省建三字第

號

武漢衛戍總司令部飭查前准貴部三月副字
第一四四號及副代電以武漢存煤無多運輸困難經
定限制武漢電燈辦法及供電時間等即轉飭遵照
由當即分令武昌市政署漢口市政府轉飭武漢兩電廠
遵照去後旋接武昌市政署呈報武昌方面於四月百實
行漢口方面接漢市府呈請既濟水電公司報稱現因於
三月十五實行推軍警系統機關及軍需生產工業位
置泛散路線不易劃分停供電流範圍甚狹等情經
令接漢市府奉年四月百利字第一五四零號呈後

115
119
稱「查前奉鈞府上月辛酉省建三字第四九三五三號指令
按奉府電呈云云」具文呈請鈞府鑒核施行示遵」等情
附呈既係水電公司用煤情形比較表一份按此查該公司
原呈各節均屬實至以附表所列用煤數量詳加比
較每日平均六不過約有煤炭三千一噸餘全月尚不足省煤
千噸且該公司內部人工開支不能減少下中夜停電及營
業收入方面反受影響似以情形自應准予恢復全
夜供電惟恢復後煤炭供應是否不生困難除指
令漢市府迅將煤炭來源情形查明呈報外以憑核
奪外相應電請貴部察酌見復以候飭遵為荷

湖北省政府

皓 建三印

指令

令 漢口市政府

二十七年四月三日利字第五四零號呈一件

錄未呈由

呈表均悉，按呈報節，尚屬實情，附表所

列煤量比較，節省不貲多，已核後供電，煤

能來源，供電為最大問題，除電商武漢街成

總司本部，仰將煤炭來源情形，查所吳後，

以憑核奪，仰遵

此令。表存

主席何○○

建設廳長石○

陳漢洲

查此案附送用煤比較表所列用煤噸數係以同一高真
秤為標準，分別日數比較，方法不合，無從詳核。經以電話囑
該公司將三月百至月底每夜十二時及未停電及已停電之
時數逐日用煤情形另行造表函送列廳。自三月百起至
十五日止，下半夜未停電時數，合共燃煤三千八百一十噸，自十
六日起至三十日止，下半夜已停電時數，合共燃煤三千三百
四十四噸。以十五天平均比較，每日約省煤三十一噸餘。全月以
三十日計算，尚不足省煤千噸，且該公司僅能減少煤價，而
內部人工及項開支，未必能減。澤鎮地方，下半夜如不停電，
工商住戶用電仍多，停電後，公司營業方面，收入當較少。

加之米商份請恢復夜電，事關軍民兩食，未便不予
批准。依此情由，似應飭該司仍恢復全夜供電辦法。
惟縮短供電時間，係武漢街成總司本部所規定，如
恢復全夜供電，煤炭能否源之供應，為最大之問題，擬
由省府函商街成總部一面令飭漢市府查酌煤
炭來源情形，呈候核奪，是否有當，理合登請

呈核市道
如蒙 批以 查辦

四十六

職 石光茂謹啓

四九

次要

建設廳第三科電政

中華民國三十四年四月十五日 10 收到
年 月 日 收文 字第

91144

號

事由

據既濟水電公司呈責停供普通工商住戶每晚十二

附記

如文

擬辦

表呈請鑒核施行示遵



請轉呈核示等情檢同原

批示

漢口市政府呈

查前奉

鈞府上月廿四日省建三字第四九三五三號指令據本府電呈關於既濟

水電公司實行停供普通工商住戶每晚十二時後電燈一案令府轉飭該

公司迅將夜間停電後節省煤炭數量狀況比較列表呈轉察核等因同時

民國三十四年三月三日發

號

4/11 (星期一) 12

省建字第 50584

並據本市機器米業同業公會呈以本市一百餘家機器米廠現因夜半停電不能整夜工作以致產量驟減軍民兩食同受影響請轉令該公司對於各米廠夜間用電仍照常供給等情前來當經分別令該公司遵照辦理去後茲據呈復略稱「查商公司前奉鈞府代電停夜間二時以後普通工商住戶用電會將遵辦情形及停供範圍狹小各情代電呈報在案惟自施行以後因本市軍警機關及軍需工廠分佈全市停電路綫少且在有電線路上又無法禁止普通用戶用電兼之用戶請求恢復供給言之成理者又復紛至沓來是以停供以來用煤情形經飭知電廠逐日詳報以憑比較而減少煤量爲盼極微茲奉前因經飭查報各情

家幾分佈於全市各路綫上如須設法供給勢將全



十五日起連停夜十二時後電流以來分三個時期列表



及煤質關係就中最佳之情形亦僅能省煤二十餘

能多所減省如再供給本市各機關米廠夜十二時後電

似此停供區域範圍狹小省煤亦屬有限是否可以仍行恢復夜十二時後

照常供電之處理合檢同用煤比較表及說明備文併案呈復鈞府伏乞鑒

核賜予轉呈核示祇遵等情計附用煤情形比較表三份到府查該公司

停供普通工商住戶每晚十二時後電燈一案原係武漢衛戍總司令部主

張辦理意在非常時期節省燃料起見茲據來呈該公司實情停供以後所

減燃料甚微且各米廠呈請恢復夜半電力關係軍民兩食亦未便不予照

准可否仰懇

鈞府商准衛戍總司令部仍飭該公司將普通工商住戶每晚十二時以後
電燈照常供給之處除指令外理合檢同原送用煤情形比較表一份具文

呈請

鈞府鑒核施行示遵

謹呈

湖北省政府主席何

榆屋既濟水電公司用煤情形比較表一份

漢口市市長吳國楨



用煤情形比較表

	日期	最高負荷	發出電度	用煤噸數
1.	3/1 未停夜電	13,360	190,000	249.0
	3/19 已停夜電	13,350	171,730	252.0
2.	3/5 未停夜電	12,780	181,710	240.0
	3/21 已停夜電	12,500	164,940	240.5
3.	3/10 未停夜電	13,550	199,960	288.5
	3/20 已停夜電	13,280	181,290	264.0

本公司自三月十五日起限制午夜十二時後供電上表為大略比較在同一高負荷(負荷與氣候溫度及發出電度有直接關係)下發電度之減少約當未限制前之十分之一至於用煤噸數則因前後煤質關係及自限制用電後全廠負荷因數自百份之六十二減低至百份之四十八效率亦因之遞減雖盡力設法增進燃燒效能第一第二情況下未見差別^蓋以煤質優劣關係第三情況日期相差較近^用煤種類略同燃煤減省二十餘噸不足十分之一^蓋以效能減低增加空時間之接火煤(Banking Losses)故也

個別日期比較方法不合應將
逐日逐時平均比較 四五

124
商辦漢鎮既濟水電股份有限公司

敬啟者頃接

貴科電話囑將三月一日起至十五日止未停夜十二時以後電
之燃煤發電情形及三月十六日起至三十一日止已停夜十二時
以後電燃煤發電情形分別列表填送等由茲經按照電
廠逐日報告分別列表就中因發電負荷及前後所用煤質
優劣關係在停夜十二時以後電以來比較未停以前用煤
因軍警機關及軍需工廠分布全市停電線路頗少故用
煤之量無多減省相應檢同表報二份函送

電報掛號二四七八

電話 總務科二一四七三
營業科二一四七六

地址漢口江漢路一〇三號

中華民國

年

月

日

元字第 五三八號 第一頁

商辦漢鎮既濟水電股份有限公司

貴科請煩

查照為荷以致

湖北建設廳第三科

附送表二紙

商辦漢鎮既濟水電公司

啓

電報掛號二四七八

電話
總務科二二四七三
營業科二二四七六

地址漢口江漢路一〇三號

中華民國

廿七年

四

月

七

日

字第

號第

二

頁

122

式2001-26-12-1000長

126

電廠報告

二十七年三月一日至十五日止

日期	最高負荷	發出電度	用煤噸數						
1	13.360	190.000	249						
2	13.220	194.960	240.5						
3	12.850	191.280	273						
4	13.050	196.780	243						
5	12.780	181.710	240						
6	12.900	189.960	240.5						
7	12.900	196.470	242						
8	12.850	187.470	283.5						
9	12.800	197.820	260.5						
10	13.550	199.960	288.5						
11	13.600	198.470	263.5						
12	13.650	203.520	258.5						
13	13.650	200.200	266						
14	13.820	178.320	244						
15	12.900	148.580	217.5						

商辦漢鎮既濟水電公司

123

式2001-26-12-1000長

127

電廠報告

二十七年三月十六日至三十一日止

日期	最高負荷	發出電度	用煤噸數
16	13.000	160.048	174
17	13.000	167.780	225.5
18	13.050	163.860	227
19	13.350	171.730	252.5
20	13.280	181.290	264
21	12.500	164.940	240.5
22	12.300	170.310	246.5
23	12.560	175.020	240.5
24	12.100	155.730	242.5
25	12.000	171.800	201.5
26	12.180	171.550	199.5
27	11.980	157.820	208
28	11.970	163.430	225
29	11.600	162.800	201
30	12.150	161.640	196
31	12.030	163.110	185.5

商辦漢鎮既濟水電公司